



ООО « Дом Проекта »

ИНН/КПП 6674186899/667401001

620017, г.Екатеринбург, ул. Фронтových бригад, 14г оф. 30-36

тел./факс: 378-72-23 (24) 222-06-10 (20)

Исх. № 185 от 29.05.2015 г.

г. Заречный, Пензенская обл.
ЗАО «Охранная техника»
Генеральному директору
Кенд А. Ю.

8(8412) 65-53-16

Письмо

Нашей организацией в период с 02.04.15 г. по 27.04.2015 г. на объекте транспортной инфраструктуры проводилось тестирование двухпозиционных радиоволновых извещателей БАРЬЕР-200. Цель тестирования заключалась в проверке от ложных срабатывании извещателей БАРЬЕР-200 при эксплуатации данного объекта, в условиях приближенных электромагнитных помех.

Используемое приёмно-контрольное оборудование:

1. Пульт контроля и управления «С2000М», пр-ва ЗАО НВП «Болид».
2. Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4», пр-ва ЗАО НВП «Болид».

Тестируемое оборудование:

1. Барьер-200, ПРМ, серийный номер 6217.
2. Барьер-200 (Экр.), ПРМ и ПРД, серийный номер 6455.

За весь период тестирования двухпозиционных радиоволновых извещателей БАРЬЕР-200 приёмно-контрольным оборудованием ложных «сработок» зафиксировано не было.

С уважением

Генеральный директор



Е. И. Лунегов

Исп. Рыбников А. Н.

Тел. 8-9226126461